



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/044/2022.

Congonhas, 14 de março de 2022.

Exmo. Sr.
Hemerson Ronan Inácio,
Presidente da Câmara Municipal de Congonhas/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício 013/2022/Secretaria, datado de 22/02/2022, encaminhamos a V. Exa. A Comunicação Interna n.º PMC/062/2022 por meio da qual a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social presta informações em atendimento ao Requerimento CMC/048/2022, de autoria do nobre vereador Sebastião Moreira.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 786/2022
Data: 15/03/2022 - Horário: 08:20
Legislativo


Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Governo

MSR

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social

Congonhas

Gláucio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social
Para: SEGOV

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 062/2022

Prezada Secretária,

Em resposta à CI PMC/SEGOV/024/2022 e ao requerimento de nº 048/2022,
subscrito pelo vereador Sebastião Moreira, informamos que a Defesa Civil compareceu
à ponte de acesso ao bairro Campo das Flores na data do dia 04/03/2022, no qual foi
gerado o relatório de nº 461/2022 que segue em anexo.

Congonhas, 09 de março de 2022.


Atenciosamente,


Gláucio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

COMPDEC






CONGONHAS


Nº: 461/2022


Data: 04/março/2022.

Rua: Campo das Flores

Solicitante: Câmara Municipal de Congonhas





Adriana A. C. Mala Oliveira
Engenheira Civil
CREA 83938/D


Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

COMPDEC





CONGONHAS


Nº: 461/2022


Data: 04/março/2022.

Rua: Campo das Flores

Solicitante: Câmara Municipal de Congonhas





Adriana A. C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
CREA 83938/D


Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

COMPDEC



CONGONHAS

Nº: 461 /2022


Data: 04/março/2022.


Rua: Campo das Flores


Solicitante: Câmara Municipal de Congonhas



Em atendimento ao Requerimento 48/2022, subscrito pelo Exmo. Sr. Vereador Sebastião Moreira, o qual solicita análise da ponte de acesso ao bairro Campo das Flores, foi realizada vistoria no dia 04/03/2022. Trata-se de uma ponte com infraestrutura em concreto armado e superestruturas, longarinas e tabuleiros de estrutura metálica estão em bom estado de conservação e que durante o período intenso de chuvas não foram observadas trincas e nem rachaduras que comprometam a sua utilização. Porém a passarela se encontra comprometida sugerimos que a mesma seja interditada até que seja restaurada ou até mesmo desativada devido ao baixo tráfego do local. Há que prever captação, condução e direcionamento adequado das águas pluviais, principalmente nas cabeceiras da ponte pois, podem comprometer a estabilidade das estruturas.




Adriana A.C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
CREA 83938/D


Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil

Of 013 de 22/02